

Rouen, le 6 août 2020

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE BARENTIN
Hôtel de Ville
Place de la Libération - BP 12
76360 BARENTIN

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
CCAUX AUSTREBERTHE

Prélèvement 00261854
Unité de gestion CCAUX AUSTREBERTHE (UGE 0048)
Installation AUSTREBERTHE (UDI 000408)
Point de surveillance Point communal (P 0000000089)
Commune BARENTIN
Localisation exacte 156 RUE ANDRÉ MALRAUX - CUISINE

Prélevé le : jeudi 30 juillet 2020 à 13h44
par : GWANAEL CARRE FAURE
Type visite : D2
Type d'eau : T
Motif :

Analyse laboratoire

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Type de l'analyse : 76D12

Code SISE de l'analyse : 00261917

Référence laboratoire : E.2020.16869-1

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Cuivre	0,0292 mg/L		2,00		1,00
Nickel	<2,0 µg/L		20,00		
Plomb	0,56 µg/L		10,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00261854)

Eau d'alimentation conforme, le jour du prélèvement, aux exigences de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Nota Bene : Les teneurs ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD